

Приложение

Информация о принятых мерах и планируемых мероприятиях по устранению нарушений
в МАДОУ «Компас» г. Перми

Адрес ОУ	Нарушение по предписанию	Принятые меры. / планируемые мероприятия по устранению нарушений	Отметка о выполнении / срок выполнения
г. Пермь, ул. Поганогова, 4	<p>1) По состоянию на 10.02.2023 г., имеются дефекты отделки помещений, затрудняющие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (в 1 группе в спальной на стене под окном слева), что не соответствует требованиям п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20</p> <p>2) В зонах санитарных узлов в туалетах групп № 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 не обеспечено наличие индивидуальных сидений на унитазах для каждого ребенка (количество сидений соответствует валю количеству установленных унитазов) что является нарушением требований п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Заключен договор ГПХ на ремонтные работы</p> <p>Заключен договор №45365-БП/КОР на приобретение индивидуальных сидений на унитазах</p>	<p>01.03.2023 г.</p> <p>15.03.2023 г.</p>

	<p>3) Не все источники искусственного освещения находились в исправном состоянии: в спальнной группе №2, №4 – 1 светильник не работает, в игровой группы №6 – 1 светильник не работает, в раздевальной группы №9 – 1 светильник не работает, в спальне – 2 светильника не работают, в игровой группы №10 – 1 светильник не работает, в спальнной – 1 светильник не работает, в спальнной группы №11 – 1 светильник не работает, в игровой группы №12 – 1 светильник не работает что является нарушением требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Неисправные источники искусственного освещения заменены.</p>	<p>12.02.2023г.</p>
	<p>4) В групповых детского сада используются светильники с лампами со спектром разного светового излучения: в игровой и раздевальной группы №1, в спальнной группы №2, в спальнной и игровой группы №3, в игровой и спальнной группы №4, в игровой группы №5, в раздевальной, игровой и спальнной группы №6, в игровой группы №7, в игровой и спальнной группы №9, в раздевальной группы №12, что является нарушением требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20</p>	<p>Произведена замена светильников – установлены светильники с лампами одинакового спектра светового излучения</p>	<p>12.02.2023</p>

	<p>5)В спальнях комнатах групп № 1.2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 часть кроватей установлена без соблюдения гигиенических нормативов по расстановке мебели: вплотную к наружным стенам при нормируемом расстоянии не менее 60 см от наружных стен, стоят вплотную изголовьями друг к другу, при нормируемом расстоянии не менее 30 см, что является нарушением п. 1.12. СП 2.4.3648-20, табл. 6.2. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»</p>	<p>Произведена перестановка мебели согласно нормам СанПин 1.2.3685-21</p>	<p>15.02.2023</p>
	<p>6)Измеренный уровень искусственной освещенности в игровых группах № 9,11 составил 359+- 33 лк, при допустимом значении не менее 400 лк, что является нарушением требований раздел V, п. 144, табл. 5.54 СанПин 1.2.3.685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Заключен договор с ИП Оборин А.А.</p>	<p>31.07.2023 г.</p>
		<p>Произвести промежуточные испытания уровня искусственной освещенности в игровых группах №9,11 – заключить договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Испытательный ла-</p>	<p>15.08.2023 г.</p>

	бораторный центр)	
	Составить отчет по акту выполненных работ по проведенным испытаниям уровня искусственной освещенности в игровых группах №9, 11	25.08.2023 г.

Заведующий МАДОУ «Компас» г.Перми



И.Н. Петерс