

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-01, ф. (342) 212-42-52, e-mail:  
gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми  
614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 222-12-25, e-mail: ondperm@yandex.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 102 / 1 / 1  
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Компас» г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Перми по пожарному надзору  
Суханова Евгения Константиновича

(наименование органа ГПН)

№ 102 от "22" января 20 19 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "26" февраля 20 19 г. по 18 ч 00 мин. "28" февраля 20 19 г.

Проведена проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности здания, помещений, территории МАДОУ «Детский сад «Компас», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Постановова, 4 Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Утёмов Константин Михайлович начальник ОНПР г. Перми по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по городу Перми.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**При проведении проверки присутствовала (и):** Петерс И.Н. – заведующая

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности. (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) выполнен в 2006 году.)	ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	02.03.2020 г.	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НПР г. Перми  
по Мотовилихинскому району 1 ОНПР по г. Перми  
подполковник внутренней службы Утемов К.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 28 ” 02 20 19 г.

(подпись)



(подпись)

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:  
Заведующая МАДОУ «Детский сад «Компас»

Петере И.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 01 ” 03 20 19 г.